

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce skladu Slatiňany II. Etapa – sklad hořlavých kapalin“ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST“

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 1**

Veřejná zakázka

*„Rekonstrukce skladu II. Etapa – sklad hořlavých kapalin“*

**Zadavatel:**

**EURO-ŠARM, spol. s r.o.**  
se sídlem: Těšínská 222, 739 34 Šenov  
IČ: 639 88 186  
DIČ: CZ 63988186  
jejímž jménem jedná: Ing. Oldřich Zahradník, generální ředitel  
mobil: 603 577 477  
e-mail: zahradnik.oldrich@eurosarm.cz

**Osoba zastupující zadavatele:**

**Profesionálové, a.s.**  
sídlím: Hradec Králové, Masarykovo náměstí 391, PSČ 500 02  
IČ: 288 06 123  
DIČ: CZ28806123  
jejímž jménem jedná: p. David Studnička, předseda představenstva  
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková  
Telefon, fax: +420 724 689 097  
E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona, poskytuje níže doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:



**Dotaz č. 1:**

*„Jsou sklopné schůdky pro vstup na železniční cisterny a autocisterny součástí dodávky plnicího ramena nebo jsou součástí dodávky ocelové konstrukce, která není součástí této veřejné zakázky?“*

**Odpověď na Dotaz č. 1:**

**Sklopné schůdky jsou součástí dodávky ocelové konstrukce zastřešení – viz výběrové řízení stavební část.**





„Rekonstrukce skladu Slatiňany II. Etapa – sklad hořlavých kapalin“ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST“

**Dotaz č. 2:**

„V které části dokumentace a výkazu výměr je specifikován ohřev/otop potrubí č.1?“

**Odpověď na Dotaz č. 2:**

Otop potrubí je specifikován v části elektroinstalace, stavební část – viz výběrové řízení stavební část.

**Dotaz č. 3:**

„Jaký duh pohybu je požadován u válečkového dopravníku pro plnění kontejnerů, ruční s mechanickými zarážkami ovládanými ručně obsluhou nebo automatický posun s elektrickým pohonem?“

**Odpověď na Dotaz č. 3:**

Válečkový dopravník je bez pohonu ovládaný ručně obsluhou. Zarážky jsou pouze na konci dopravníku.

**Dotaz č. 4:**

„Jaká má být provozní kapacita linky pro plnění kontejnerů (za den, hodinu, atp.)?“

**Odpověď na Dotaz č. 4:**

**Kapacita linky viz seznam strojů a zařízení č.d. 11011-D21-302 položka FL1, kde je uvedeno 14 m3/hod.**



**Dotaz č. 5:**

„Pro skladovací nádrže je navrženo pouze kontinuální měření výšky hladiny. V projektu a výkazu výměr není uvedeno nezávislé čidlo havarijní hladiny (standardní výstroj pro nádrže nebezpečných látek). Žádáme potvrdit, že nezávislé čidlo/kontrola havarijní hladiny nemá být na nádržích osazeno:“

**Odpověď na Dotaz č. 5:**

**Je zde pouze kontinuální měření hladiny s blokací od maximální hladiny**





„Rekonstrukce skladu Slatiňany II. Etapa – sklad hořlavých kapalin“ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST“

**Dotaz č.6:**

*Je možné naplánovat prohlídku místa výstavby?*

**Odpověď na Dotaz č. 6:**

Dle §49 odst. 5 umožňuje zadavatel prohlídku místa plnění a to ve dnech 26.11.2013 a 28. 11.2013 od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00

Konkrétní termín si mohou jednotliví uchazeči domluvit u provozní ředitelky společnosti EURO - Šarm spol. s r.o., Ing. Aleny Hadravové.

**Kontakt:**

Mobil: 736 523 346

E-mail: hadravova.alena@eurosarm.cz

**Adresa prohlídky místa plnění:**

Vítězství 251

538 21 Slatiňany

V Hradci Králové, dne 21.11.2013

**Profesionálové, a.s.**

Masarykovo náměstí 391 ①  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123  
www.profesionalove.cz

Profesionálové a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci

