



Veřejná zakázka:

„Stavební úpravy a přístavba části objektu č. p. 24 na st. p. č. 27 v k. ú. Prosečné“



Profesionálové

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 1

Veřejná zakázka

„Stavební úpravy a přístavba části objektu č. p. 24 na st. p. č. 27 v k. ú. Prosečné“

Zadavatel:

Obec Prosečné

se sídlem: Prosečné 37, 543 73 Prosečné
IČ/DIČ: 00278203
zastoupen: Jiřím Bachtíkem, starostou obce
mobil: +420 724 180 860
e-mail: obec.prosecne@iol.cz

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.

sídlem: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02
IČ: 288 06 123
DIČ: CZ28806123
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
Telefon, fax: +420 724 689 097
E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 zákona, poskytuje níže doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 1:

Je součástí VZ elektroinstalace?



Veřejná zakázka:

„Stavební úpravy a přístavba části objektu č. p. 24 na st. p. č. 27 v k. ú. Prosečné“



Profesionálové

Ve specifikaci projektu je uvedeno: Bude provedena kompletní rekonstrukce vnitřních instalací (elektro) s dopojením přístavby na stávající rozvod UT.

*Ve výkazu výměr: Elektroinstalace – bude řešeno samostatným projektem – neoceňovat
V zaslané dokumentaci je složka elekto2 s vlastním výkazem*

Odpověď na Dotaz č. 1

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že elektroinstalace je součástí nabídky a bude ceněna z výkazu výměr zpracovaného zhotovitelem PD v části ELEKTRO

Dotaz č. 2:

Ve výkazu, část 725 zdravotnicka – zařizovací předměty pol. 182 montáž dřezů není předmětem nabídky, je dodávka (pol. 183) tohoto dvoudřezu součástí nabídky či nikoliv?

Odpověď na Dotaz č. 2

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že dvoudřez je součástí dodávky úprav č. p. 24.

Dotaz č. 3:

Dále prosím o bližší specifikaci dodávek: oken, dveří, zámečnických konstrukcí, skladeb konstrukcí.

Odpověď na Dotaz č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že navržená okna jsou plastová s izolačním dvojsklem výklopná směrem k silnici, ostatní otvíravá a výklopná (Uw=min 1,2).

Zábradlí vnější je jednoduché trubkové.

V Hradci Králové, dne 04. 05. 2016

Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profesionalove.cz


Profesionálové a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci