



Veřejná zakázka:
„Kanalizační přípojky DOLANY-ČÁSLAVKY“



Profesionálové

PROTOKOL O PROHLÍDCE MÍSTA PLNĚNÍ

Veřejná zakázka

„Kanalizační přípojky DOLANY-ČÁSLAVKY“

Zadavatel:

se sídlem:

IČ/DIČ:

zastoupen:

mobil:

e-mail:

Obec Dolany

Dolany 32, 552 01 Dolany

00272612/ CZ00272612

Jiřím Plškem, starostou obce

+420 734 483 373

obec@dolany-na.cz

Osoba zastupující zadavatele:

se sídlem:

zapsaný:

IČ/DIČ

zastoupený:

mobil:

e-mail:

Profesionálové, a.s.

Masarykovo nám. 391, Hradec Králové, PSČ 500 02,

v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2960

28806123/CZ28806123

Ing. Bc. Alena Zahradníková, místopředseda
představenstva

+ 420 724 689 097

alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Pro zpracování vlastní nabídky uchazečů konal zadavatel prohlídku místa plnění veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 49 odst. 5 zákona, které se účastnili předem přihlášení zájemci.

Prohlídka místa plnění se konala:

Datum: 12.5.2015

Čas: 10:00 hod.

Místo: Dolany 32, 552 01 Dolany

V den a místě konání prohlídky místa plnění byla vyhotovena prezenční listina a následně bez zbytečného odkladu i tato písemná zpráva o konání této prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění se zúčastnili zástupci následujících dodavatelů:

- **Ing. Alena Kadaníková**, za dodavatele **VCES a.s.**,
- **Marián Lobina**, za dodavatele **BAK stavební společnost, a.s.**,

dále uvedených a podepsaných v **Prezenční listině přítomných účastníků prohlídky** přiložené k tomuto **Protokolu o prohlídce místa plnění**. Vedle přítomných zástupců dodavatelů se prohlídky místa plnění účastnila **Ing. Alena Zahradníková** a **Mgr. Zdeněk Tomáš**, jako osoby zastupující zadavatele na základě plné moci.

Sraz účastníků prohlídky místa plnění proběhl na adrese sídla zadavatele **Dolany 32, 552 01 Dolany** (konkrétně v budově obecního úřadu) v **10:00 hod** a následně proběhlo jednání ohledně prohlídky předmětných míst budoucího místa plnění této veřejné zakázky.

Na jednání o prohlídce místa plnění byli přítomní zástupci dodavatelů seznámeni se samotnou lokalizací místa plnění, dispozicí jednotlivých domovních kanalizačních přípojek (soukromé části) v obci Dolany, resp. místní části Čáslavky, a to zejména s ohledem na vyhotovenou výkresovou část projektové dokumentace k této veřejné zakázce.



Veřejná zakázka:
„Kanalizační přípojky DOLANY-ČÁSLAVKY“



Profesionálové

Zástupce zadavatele, Jiří Pišek, starosta obce, představil problematiku projektu spočívající ve výstavbě domovních kanalizačních přípojek v obci Dolany a místní části Čáslavky, resp. představil specifické stavební a montážní práce, a to v souladu a s odkazem na vyhotovenou projektovou dokumentaci, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.

Přítomným osobám z řad zástupců dodavatelů byla prezentována stávající situace v obci Dodany a místní části Čáslavky, tj. realizace hlavního řadu a veřejné části kanalizačních přípojek. Následně byli zástupci dodavatelů seznámeni s podstatou zadávané veřejné zakázky, a to zejména s potřebou připojení soukromých domovních kanalizačních přípojek v obci Dolany a místní části Čáslavky a dále byla diskutována problematika tohoto připojení.

Předem bylo přítomným zástupcům z řad dodavatelů zdůrazněno, že realizace předmětu této veřejné zakázky proběhne ve stanoveném termínu od 1.7.2015 do 30.9.2015.

Zadavatel dále informoval přítomné zástupce dodavatelů o skutečnosti, že realizace stavebních prací na soukromých domovních kanalizačních přípojkách, které jsou předmětem shora uvedené veřejné zakázky, bude probíhat v úzké součinnosti se všemi dotčenými soukromými osobami, kterých se dané domovní kanalizační přípojky týkají (viz Seznam přípojek Dolany a Seznam přípojek Čáslavky, který dotčení dodavatelé obdrželi v rámci projektové dokumentace k předmětu veřejné zakázky). Přítomní zástupci dodavatelů byli upozorněni na skutečnost, že hloubení rýh pro jednotlivé domovní kanalizační přípojky zajistí samotné soukromé osoby, jichž se každá jednotlivá kanalizační přípojka týká (tj. vlastníci či uživatelé dotčených soukromých pozemků). Vítězný dodavatel bude ale povinen před započítáním hloubení rýh provést vytyčení těchto rýh, tj. bude povinen určit jednotlivým dotčeným soukromým osobám prostorové vymezení rýhy na předmětném pozemku. Po provedení výkopových prací, které si zajistí každá dotčená soukromá osoba sama (ať již svépomocí či prostřednictvím jiné osoby či firmy), provede vítězný uchazeč kontrolu vyhloubené rýhy, zda vyhovuje parametrům plánované realizace domovní kanalizační přípojky. Bude-li vyhloubená rýha pro realizaci domovní kanalizační přípojky vyhovující, pak vítězný dodavatel převezme od dotčené soukromé osoby tuto část staveniště a zahájí realizaci samotné domovní kanalizační přípojky.

Zadavatel v rámci jednání s přítomnými zástupci dodavatelů upozornil, že v rámci realizace každé soukromé domovní kanalizační přípojky budou provedeny následující stavební a montážní práce:

- **Vytyčení, kontrola a převzetí vyhloubené rýhy pro domovní kanalizační přípojku**
- **Podsyp**
- **Položení trubního vedení (DN 150 a DN 200)**
- **Připojení na nemovitost a napojení na hlavní řad**
- **Obsyp**
- **Zkouška těsnosti**
- **Zaměření**

Přítomným zástupcům z řad dodavatelů bylo tedy upřesněno, v čem budou spočívat konkrétně činnosti dodavatele předmětu této veřejné zakázky. Po realizaci shora uvedených stavebních a montážních prací bude předmětná část staveniště, kde došlo k realizaci konkrétní soukromé domovní kanalizační přípojky, předána zpět dotčené soukromé osobě.



Veřejná zakázka:
„Kanalizační přípojky DOLANY-ČÁSLAVKY“



Profesionálové

V rámci jednání byly přítomnými dodavateli položeny další otázky na předmět veřejné zakázky nad rámec informací uvedených v zadávacích podmínkách či výše v tomto dokumentu, a to následující:

Otázka: *Proběhne v rámci realizace soukromých domovních kanalizačních přípojek vytyčení předmětné rýhy ze strany dodavatele, do které bude následně realizováno položení domovní kanalizační přípojky?*

Odpověď: ANO, v rámci realizace soukromých domovních kanalizačních přípojek bude vítězný dodavatel dotčeným soukromým osobám vytyčovat prostorové vymezení rýhy na předmětném soukromém pozemku (nikoliv ale geodetickým zaměřením) před jejím zhotovením (provedením výkopu) ze strany každé soukromé osoby. V tomto směru proběhne úprava zadávacích podmínek.

Otázka: *Proběhne v rámci realizace soukromých domovních kanalizačních přípojek skutečně i zásyp včetně zhutnění?*

Odpověď: NE, v rámci soukromých domovních kanalizačních přípojek bude realizován pouze obsyp, avšak následný zásyp a zhutnění si budou eventuálně realizovat jednotlivé soukromé osoby, jichž se soukromé kanalizační přípojky týkají, na svých soukromých pozemcích samy. V tomto směru proběhne úprava zadávacích podmínek.

Otázka: *Bude probíhat v rámci realizace (pokládky) domovních kanalizačních přípojek rovnou i napojení?*

Odpověď: ANO, tento projekt, který je předmětem této veřejné zakázky, předpokládá napojení bez zbytečného odkladu ihned po realizaci (pokládce) každé domovní kanalizační přípojky, tj. ihned proběhne uvedení do předčasného provozu. Zadavatel dodává, že předpoklad je takový, aby jednotlivé soukromé osoby, jichž se domovní kanalizační přípojky týkají, nebyly odpojeny déle než 24 hodin.

Otázka: *Je stanoveno pořadí realizace domovních kanalizačních přípojek dle jednotlivých soukromých osob, jichž se domovní kanalizační přípojky týkají?*

Odpověď: Přesné pořadí realizace jednotlivých soukromých kanalizačních přípojek stanoveno není, nicméně bude vycházet z řešení uvedeném v projektové dokumentaci k předmětu této veřejné zakázky a dále bude odpovídat individuální dohodě s jednotlivými soukromými osobami v rámci průběhu realizace jednotlivých stavebních a montážních prací. Zadavatel dodává, že v rámci těchto koordinačních činností při realizaci předmětu veřejné zakázky sice poskytne maximální součinnost v rámci jednání s obyvateli obce, kteří jsou dotčenými soukromými osobami, nicméně předpokládá, že vítězný uchazeč před započítáním realizace předmětné veřejné zakázky (resp. jednotlivých soukromých domovních kanalizačních přípojek) vytvoří určitý koordinační plán postupu prací.

Otázka: *Proběhne v rámci realizace soukromých domovních kanalizačních přípojek i připojení na soukromé nemovitosti (jednotlivých soukromých osob)?*

Odpověď: ANO, v rámci realizace soukromých domovních kanalizačních přípojek bude ze strany vítězného uchazeče realizováno i napojení předmětných soukromých kanalizačních přípojek na jednotlivé soukromé nemovitosti. V tomto směru proběhne úprava zadávacích podmínek.



Veřejná zakázka:
„Kanalizační přípojky DOLANY-ČÁSLAVKY“



Profesionálové

Zadavatel svým podpisem potvrzuje, že údaje uvedené v tomto *Protokolu o prohlídce místa plnění* jsou pravdivé.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pišek J'.

Jiří Pišek,
starosta obce



OBEC DOLANY
552 01, Dolany 32
IČ: 002 72 612
tel.: 491 813 657
mail: obec@dolany-na.cz