

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

**„Úspory energie v objektech areálu AMZ Financial Group, s.r.o.“**

**Zadavatel:**

**AMZ Financial Group, s.r.o.**

IČ / DIČ: 264 57 016/ CZ26457016  
Sídlo: Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
Zapsaná v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83511  
Tel./Fax: +420 326 377 710  
Email: info@amz.cz  
Zastoupen: Jaroslavem Alešem, jednatelem společnosti

**Osoba zastupující zadavatele:**

**Profesionálové, a.s.**

sídlem: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02  
IČ: 288 06 123  
DIČ: CZ28806123  
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva  
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková  
Telefon, fax: +420 724 689 097  
E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedený dotaz a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položeného dotazu:

**Dotaz č. 1:**

1) Prosíme o opravu výkazu výměr na část elektro pro objekt 30-31. Z předloženého výkazu není jasné, které výměry platí.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

**Zadavatel k dotazu uvádí, že upravený výkaz výměr na část elektro pro objekt 30-31 přikládá k Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1**

**Dotaz č. 2: + Odpověď na dotaz č. 2:**

2) Část Arch. stavební řešení Okna u objektů 30-31 , 32, 37-38

Týká se všech objektů:

- rozpor v barvě – v TZ je uvedena zevnitř bílá, ve výpisu prvků je uvedena oboustranná RAL 7016 – co platí?

**Platí oboustranná varianta RAL 7016**

- rozpor v zasklení – v TZ a výpisu prvků uvedeno dvojsklo s  $U_g=1.0$ , v položkovém rozpočtu uvedeno trojsklo bez požadavku na  $U_g$ ?

**Dle PENB okno jako celek 1,2. Upravené Specifikace výplní otvorů a Výkazy výměr pro všechny objekty jsou nedílnou součástí Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1**

v položkovém rozpočtu uveden požadavek na  $U_f=0.6$ , což je součinitel prostupu tepla pro profil. K tomuto si dovoluji poznamenat, že dle mého názoru chtěl někdo v rozpočtu uvést součinitel prostupu požadovaného trojskla, což by mělo být označeno  $U_g$ , ale uvedl  $U_f$ , což je však označení pro součinitele prostupu tepla pro profil – prosím o vyjasnění

**Dle PENB okno jako celek 1,2. Upravené Specifikace výplní otvorů a Výkazy výměr pro všechny objekty jsou nedílnou součástí Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1**

K tomuto si dovoluji poznamenat, že dle mého názoru chtěl někdo v rozpočtu uvést součinitel prostupu požadovaného trojskla, což by mělo být označeno  $U_g$ , ale uvedl  $U_f$ , což je však označení pro součinitele prostupu tepla pro profil – prosím o vyjasnění

- dále je v TZ jednou uveden požadavek na vnitřní parapet v plastu a vzápětí v postformingu, z jakého materiálu tedy mají vnitřní parapety být?

**Jako parapet je požadován Postforming šedý kulatá hrana**

Výkaz výměr neobsahuje prvky pro objekt 30a 31, 37 a 38, zakreslení otvíravosti, popisy uvedené v položkovém rozpočtu jsou nedostačující, např. třídílná okna jsou označena jen OS/S nebo S, O – netuším, která křídla budou jak otvíravá.

Prosím o jasné uvedení požadavku na sklo, profil, barvu, vnitřní parapety a otvíravost oken, a to u všech objektů



**Jasně vymezení požadavků na sklo, profil, barvu, vnitřní parapety a otvíravost oken zadavatel uvedl ve Specifikaci výplní otvorů pro všechny objekty a ty jsou nedílnou součástí Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1**

U objektů 30 a 31 jsou okna 008, 009, 010, 011, 012, 012a dle popisu ve specifikaci výrobků má být u těchto prvků celoobvodové kování, klika .., tyto prvky jsou velkých rozměrů ( např. 1880\*2630, 5250\*3600, převážně jsou osazeny ve výšce 3,1m a výš) okna těchto rozměru a v této výšce se otevírají el. ovládáním a pouze některé části - prosíme o upřesnění.

**U objektů 30-31,32 jsou okna otevírána pakovým systémem napojeným na el. servo pohon. U objektu 37 a 38 jsou okna dostupné výšce a otevírání bude možné.**

U objektu 32 je ve Specifikaci prvků zakreslené otevírání u požadovaných počtu kusu ( dle PD VZD) ale v popisu jedn. Prvku je celoobvodové kování je uvedené i u prvků které mají být pevné.

**Jedná se o překlep, kde je uvedeno pevné okno, nebude celoobvodové kování.**

Prosím o jasné uvedení požadavku na sklo, profil, barvu, vnitřní parapety a otvíravost oken, a to u všech objektů.

**Jasně vymezení požadavků na sklo, profil, barvu, vnitřní parapety a otvíravost oken zadavatel uvedl ve Specifikaci výplní otvorů pro všechny objekty a ty jsou nedílnou součástí Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1**

Zároveň v návaznosti na provedené doplnění Zadávací dokumentace se tímto zadavatel rozhodl **přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, kdy se tato lhůta prodlužuje do 18. 02. 2019 do 15:00.**

V souladu se shora uvedeným proto zadavatel přistoupil k **úpravě příslušné ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**, to v rámci následujících ustanovení:

- **Čl. 12 odst. 12.2 Zadávací dokumentace se tímto upravuje tak, že se mění znění tohoto ustanovení (mění se lhůta pro doručení nabídky) a nové znění zní následovně:**

*„Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 18. 02. 2019 do 15:00 hod. Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídky došlé po termínu uzávěrky budou odmítnuty.*

- **Čl. 12 odst. 12.3 Zadávací dokumentace se tímto upravuje tak, že se mění znění tohoto ustanovení (mění se lhůta otevírání obálek) a nové znění zní následovně:**

*„Otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v prostorách sídla osoby zadavatele, tj. na adrese: Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem, dne 18. 02. 2019 od 15:00 hod., tj. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.*

*Dodavatel (účastník) je oprávněn se účastnit otevírání obálek s nabídkou, kdy zadavatel stanovuje, že za jednoho dodavatele (účastníka) jsou oprávněny se účastnit max. 2 osoby, které jsou oprávněny zastupovat dodavatele (účastníka).*

*Toto své oprávnění zastupovat dodavatele (účastníka) prokážou příslušné osoby plnou mocí vystavenou za tímto účelem, nejde-li o statutární orgán dodavatele (účastníka) či jeho člena.“*

V souladu se shora uvedeným proto zadavatel přistoupil k úpravě příslušného OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, to v rámci následujících ustanovení:

- **Čl. 5 bod „Lhůta a místo pro podávání nabídek“ Oznámení o zahájení výběrového řízení se tímto upravuje tak, že se mění znění tohoto ustanovení (mění se lhůta pro podání nabídek) a nové znění zní následovně:**

„Lhůta pro podání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění Oznámení na profilu zadavatele: [http://www.profesionalove.cz/profil-zadavatele/seznam\\_zadavatele.php?subjekt=amz\\_financial\\_group\\_\\_s\\_r\\_o\\_&id=86](http://www.profesionalove.cz/profil-zadavatele/seznam_zadavatele.php?subjekt=amz_financial_group__s_r_o_&id=86) a končí dne 18. 02. 2019 v 15:00 hod.“

- **Čl. 5 bod „Lhůta pro doručení nabídky“ Oznámení o zahájení výběrového řízení se tímto upravuje tak, že se mění znění tohoto ustanovení (mění se lhůta pro doručení nabídky) a nové znění zní následovně:**

„Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 18. 02. 2019 do 15:00 hod. Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídky došlé po termínu závěrky budou odmítnuty“.

- **Čl. 5 bod „Termín otevírání obálek“ Oznámení o zahájení výběrového řízení se tímto upravuje tak, že se mění znění tohoto ustanovení (mění se termín otevírání obálek) a nové znění zní následovně:**

„Otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v prostorách sídla osoby zadavatele tj. Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem, dne 18. 02. 2019 od 15:00 hod., tj. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel (účastník) je oprávněn se účastnit otevírání obálek s nabídkou, kdy zadavatel stanovuje, že za jednoho dodavatele (účastníka) jsou oprávněny se účastnit max. 2 osoby, které jsou oprávněny zastupovat dodavatele (účastníka). Toto své oprávnění zastupovat dodavatele (účastníka) prokážou příslušné osoby plnou mocí vystavenou za tímto účelem, nejde-li o statutární orgán dodavatele (účastníka) či jeho člena“.

Bližší specifikace lhůt a místa pro podávání nabídek je uvedena v příslušné Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.“

V Hradci Králové, dne 31. 01. 2019

**Profesionálové, a.s.**

Haškova 1714/3  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123  
www.profionalove.cz



**Profesionálové a.s.**

**Ing. Bc. Alena Zahradníková**

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci