



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Veřejná zakázka

„Realizace energetických úspor v areálu společnosti AVISUM SE v Berouně“

Zadavatel:

AVISUM SE

IČ / DIČ: 242 50 309/ CZ24250309
Sídlo: Gregorova 2117/2, Praha 4 - Chodov, PSČ 146 00
Tel./Fax: +420 606 629 606
Email: info@avisum.cz
Zastoupen: Ing. Veselinem Šopovem, členem představenstva

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.

sídlem: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02
IČ: 288 06 123
DIČ: CZ28806123
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
Telefon, fax: +420 724 689 097
E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedený dotaz a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položeného dotazu:





Dotaz č. 1:

Žádáme Vás o bližší informace k výměně zasklení a repasi kci světlíku v hale č. 14.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že se jedná o prosklený pás oken v délce 30m a výšce 58cm. Sklo je osazeno do ocelových L profilů přes pryž, která je zpuchřelá a při větru dochází k pohybu skel a netěsnosti.

Předpoklad byl skla demontovat L profily taktéž kci očistit od koroze provést nátěr základ + 2x email a do pásu vsadit fixní plastová okna.

Dotaz č. 2:

Elektro

- VV nesouhlasí s PD
- Nedostatečné podklady

Prosíme o úpravu VV

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že byly upraveny počty svítidel v nově zaslaných položkových výkazech výměr. Součástí projektové dokumentace je tabulka rozpisu svítidel (pozor u haly 14 je tabulka u obou pater kompletní rozpis pro celou halu tudíž nejedná se o 2násobné množství) Další výměry jsou ve VV uvedeny množství kabelů krabic apod.

Dotaz č. 3:

Světlíky

- nesrozumitelný popis co je předmětem realizace (nové, repas,)
- Špatný VV + podklady

Prosíme o úpravu VV

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že je v nově zaslaném VV upraven popis. Demontáž jednoduchých skel délka 30m výška 60cm, odříznutí L profilů v nichž je sklo usazeno a zatmeleno a následně výroba a montáž nových plastových oken fixních jako výplně otvorů.

Dotaz č. 4:

ZTI

- nepřehledný VV + PD

Prosíme o úpravu VV

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že jsou ve výkazech rozepsány přesné počty dražších součástí dodávky, metráže kabelů i rozvodu chladiva. Počty tvarovek jako kolena, šroubení apod. jsou dány souborem a je možné provést kvalifikovaný odhad dle projektové dokumentace. Jedná se méně nákladné položky.





Dotaz č. 5:

Vrata

Na výpisu prvků se rozměry vůbec neshodují s výkresy, není uvedena barva, pohon ručně nebo motorem, prosklená lamela (ano – ne) ? integrované dveře ano – ne ?

Neuveden rozměr ostění ani nadpraží.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že rozměry jsou uvedeny ve VV. Jedná se o sekční plná bílá vrata s integrovanými dveřmi na vzhledem k rozměru elektrický pohon.

Dále zadavatel uvádí, že upravené výkazy výměr budou uveřejněny na profilu zadavatele <http://www.profesionalove.cz/profil-zadavatele/seznam-zadavatele.php?subjekt=avisum-se&id=73> a zároveň rozeslány všem účastníkům jako přílohy tohoto Vysvětlení k Zadávací dokumentaci.

Z důvodu změn a úprav v položkových výkazech výměr, zadavatel zároveň sděluje všem účastníkům výběrového řízení, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 22. 02. 2017 do 07:30 hodin.

Tímto se mění následující články Zadávací dokumentace:

12.2 Lhůta pro doručení nabídky

Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději **do 22. 02. 2017 do 07:30 hod.** Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídky došlé po termínu závěrky budou odmítnuty.

12.3 Termín otevírání obálek

Lhůta pro doručení nabídky je nejpozději **do 22. 02. 2017 do 07:30 hod.** Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídky došlé po termínu závěrky budou odmítnuty.

V Hradci Králové, dne 07. 02. 2017

Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profesionalove.cz

Profesionálové a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci

