

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

„Úspory energie v objektech areálu AMZ Financial Group, s.r.o.“

Zadavatel:

AMZ Financial Group, s.r.o.

IČ / DIČ: 264 57 016/ CZ26457016
Sídlo: Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zapsaná v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83511
Tel./Fax: +420 326 377 710
Email: info@amz.cz
Zastoupen: Jaroslavem Alešem, jednatelem společnosti

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.

sídlem: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02
IČ: 288 06 123
DIČ: CZ28806123
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
Telefon, fax: +420 724 689 097
E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 1:

V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, dotaz a odpověď č. 2 upozorňujeme, že v doplněném výkazu výměr je v položkách objektu 30-31, 32 i 37-38 u plastových oken uveden požadavek na trojsklo a Ug - 1,2 W/m²K a v doplněné specifikaci je u těchto prvků uvedeno dvojsklo a požadavek na Ug max. 1,0 W/m²K.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že platí požadavky na celkové Ug, které má být dle PENB 1,2 W/m²K.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr v objektu 32 je položka 31a (Dveře plastové s výplní 140x210 - 1 ks). Tato položka však není uvedena ve specifikaci výplní otvorů tohoto objektu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu uvádí, že se jedná o dveře O05 v přízemí vedle schodiště, ve specifikaci výplní otvorů jsou chybně označeny jako okno.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr objektu 32 jsou v položce č. 31b (Vrata ocel svisle vysuv svv v1/2a3) v množství 4 ks. Ve specifikaci výplní otvorů objektu 32 je položka O8 (ALW prosklená hliníková sekce) v množství 3 ks.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel k dotazu uvádí, že dle půdorysného řešení platí požadavek vyplývající ze specifikace výplní otvorů, tj. ALW prosklená hliníková sekce s počtem vrat v množství 4 ks.

Dotaz č. 4:

Ve skladbách střešního pláště je napsaná izolace minerální vlna S (u=0,036 W/m²K) 150 mm ve dvou vrstvách. Znění dotazu: Vzhledem k výrobním standardům tepelné izolace je u většiny výrobců běžná tl. izolace 140 mm a 160 mm. Může dodavatel uvažovat skladbu střešního pláště v kombinaci tl. 140 mm + 160 mm při dodržení celkové tloušťky?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel k dotazu uvádí, že dodavatel může uvažovat s navrhovanou skladbou 140+160 mm při zachování celkové tloušťky izolace 300 mm.

V Hradci Králové, dne 12. 02. 2019

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz



Profesionálové a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci