



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Obec Polepy

Polepy 131, 280 02 Kolín



tímto poskytuje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
zadávané v užším řízení dle ust. § 58 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

Splašková kanalizace, Polepy

*Tato veřejná zakázka
(v rámci projektu: „Splašková kanalizace, Polepy“, registrační číslo:
CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001337)
bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-
2020 (dále jen OPŽP“).*

Na základě tohoto vysvětlení nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání žádosti o účast.



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

▪ Dotaz č. 1 ze dne 11. 4. 2017

Na základě bodu 6. 1. 3. výzvy k podání žádosti o účast požaduje zadavatel v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokázat technickou kvalifikaci předložením osvědčení o odborné kvalifikaci. Tímto Vás prosíme o specifikaci normy pro kvalifikaci svářeče termoplastů.

Odpověď k dotazu:

Svářeč termoplastů musí mít platný certifikát způsobilosti se specifikací dle ČSN EN 13 067:2004.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování žádosti o účast uvedené ve výzvě k podání žádosti o účast zůstávají beze změny.

V Polepech, dne 12. 4. 2017.

Ing. Rostislav V O D I Č K A, v. r
starosta obce