

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

„Výrobní areál firmy Allmo – profil s.r.o. – Bílá Třemešná“

Zadavatel:

ALLMO – PROFIL s.r.o.

IČ / DIČ: 632 17 911/ CZ63217911
se sídlem: Bílá Třemešná 263, 544 72 Bílá Třemešná
zapsaná v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 74967
tel./fax: +420 603 469 949
email: info@allmo-profil.cz
zastoupena: Ing. Pavlem Jarolímekem, jednatelem společnosti

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.

sídlem: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02
IČ: 288 06 123
DIČ: CZ28806123
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
Telefon, fax: +420 724 689 097
E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy a žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položeného dotazu:

Dotaz č. 1:

Prosíme o vyjádření k dodávce pásového světlíku dle výpisu prvků ozn. 17. Dle vyjádření dodavatele nelze PC desky tl. 25 mm ohnout na požadovanou šířku světlíku 1,5m, prosíme tedy o vyjádření jak tento světlík řešit. Dále prosíme o upřesnění hodnot Ug nebo Uw k tomuto světlíku.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel ke shora uvedenému dotazu sděluje, že pokud nelze PC desky tl. 25 mm ohnout na požadovanou šířku světlíku, **může být použita slabší deska PC**

Uw bude následně řešeno spodním zasklením, které není součástí zadání a bude vyrobeno v režii investora.

V Hradci Králové, dne 21. 07. 2017

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz



Profesionálové a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci